



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PRZEWORSKU  
Rynek 1, 37-200 Przeworsk

Przeworsk, dnia 28.03.2018 r.

PSK.453-23/18

ZGK w Tryńczy Sp. z o.o.

Wpłynęło dnia 05 Kw. 2018

podpis ..... 46 ..... Jb/MK

**Pan**  
**Ryszard Jędruch**  
**Wójt Gminy Tryńcza**

**Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów na terenie Gminy Tryńcza w 2017 roku.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 i 4, art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.), § 22 i § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), i w oparciu o sprawozdania z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach monitoringu jakości wody oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach kontroli urządzeń wodociągowych i w protokołach poboru próbek wody z wodociągów, dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy z jednoczesnym szacowaniem ryzyka zdrowotnego konsumentów:

– „**Wodociąg Tryńcza**”, będący pod nadzorem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o. o, wyprodukował **272 791 m<sup>3</sup>** wody na rok, zaopatrując **8421** mieszkańców gminy.

Wodociąg ten oparty jest na ujmowaniu wód podziemnych i jest objęty stałym monitoringiem jakości wody (kontrolnym i przeglądowym), prowadzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną i producenta wody. Uzdatnianie wody oparte jest na: napowietrzaniu, filtracji I° (odżelazianie), filtracji II° (odmanganianie) i stałej dezynfekcji prowadzonej za pomocą podchlorynu sodu.

W ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego prowadzonego przez PSSE w Przeworsku i producenta wody, zbadano **10 próbek** wody pitnej pod względem mikrobiologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym. Po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań pobranych próbek wody, nie stwierdzono niezgodności z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ponadto przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne przeprowadziło monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie surowej na „Stacji Uzdatniania Wody w Jagielle”, pod kątem występowania radonu, trytu, izotopów radu: Ra-226 i Ra-228. W pobranej próbce nie stwierdzono przekroczeń w/w substancji promieniotwórczych.


Oceniając całoroczną produkcję, woda dostarczana wodociągiem „Tryńcza” jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów. Nie wykryto w niej mikroorganizmów chorobotwórczych, metali ciężkich i związków chemicznych tj.: suma pestycydów, suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, suma trihalometanów, w ilościach przekraczających dopuszczalne normy.

***Na podstawie zgromadzonych sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody, pobranych w ramach nadzoru nad jakością wody z sieci wodociągowej, po dokonaniu oceny jakości wody i po oszacowaniu ryzyka zdrowotnego konsumentów, wynikającego ze spożycia wody oraz wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku nie stwierdza zagrożenia dla zdrowia mieszkańców Gminy Tryńcza, którzy korzystają z wody wodociągowej, dostarczanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o. o.***

Nie odnotowano żadnych zgłoszeń dotyczących reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na badanym obszarze.

W minionym roku nie zgłoszono żadnych awarii, wodociągu, w związku z tym nie prowadzono żadnego postępowania administracyjnego. Producent wody prowadził regularnie wewnętrzną kontrolę jakości produkowanej wody, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem poboru próbek wody do badań.

Wodociąg „Tryńcza” raportowany jest do Komisji Europejskiej ze względu na liczbę zaopatrywanych mieszkańców w wodę > 5000 osób.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Przeworsku  
  
mgr inż. Ryszard Trelka

Otrzymują:

1. Adresat
- ② Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o. o., 37-204 Tryńcza 118
3. A/a

MW/MW