

ZGK w Tryńcy Sp. z o.o.

Wpłynęło dnia 30.08.18

podpis Wota 211



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PRZEWORSKU  
Rynek 1, 37-200 Przeworsk

Przeworsk, dnia 29.08.2018 r.

Znak sprawy: PSK.453-8-10/18

**Strona:**  
**Zakład Gospodarki Komunalnej**  
**w Tryńcy Sp. z o. o.**  
**37-204 Tryńcza 118**

### DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
- art. 4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.),
- § 3 i § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152),

#### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapoznaniu się z wynikami laboratoryjnych badań próbki wody pobranej w dniu 21.08.2018 r. **w ramach monitoringu kontrolnego (parametry grupy A) z wodociągu „Tryńcza”** (punkt poboru – Punkt Lekarski- Jagiełła) w oparciu o protokół pobrania próbki wody nr PSK.453-8-10/18 i w oparciu o sprawozdanie z badań nr PHK-91-02-N/18 z dnia 24.08.2018 r. (data wpływu 28.08.2018 r.)

**stwierdza**

przydatność wody do spożycia z wodociągu „Tryńcza” w miejscowości Jagiełła.

## Uzasadnienie

W dniu 21.08.2018 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu „Tryńcza”, ze stałego punktu monitoringowego – „Punkt Lekarski-Jagiella”, pobrano próbkę wody do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu kontrolnego dotyczącego parametrów grupy A. Zbadana próbka wody w oznaczonym zakresie odpowiada wymaganiom organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn.zm.). Potwierdza to sprawozdanie z przeprowadzonych badań próbki wody nr PHK-91-02-N/18 z dnia 24.08.2018 r. (data wpływu 28.08.2018 r.)

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku orzekł jak w sentencji.

**Niniejszą decyzję wydaje się celem informacji o jakości wody dla konsumentów.**

## Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji (art. 127 i art. 129 KPA).

Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania (art. 127a § 1 KPA). Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA) i podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).



Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Przeworsku  
*[Signature]*  
mgr Renata Węgrzyn

### Otrzymują:

1. Strona: Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o. o., 37-204 Tryńcza 118
2. A/a

### Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127

MW/MW