



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRZEWORSKU
Rynek 1, 37-200 Przeworsk**

Znak sprawy: PSK.9020.8.1.2023

Przeworsk, dnia 10.01.2023 r.

ZGK w Tryńcu Sp. z o.o.

Wpłynęło dnia ... 12 STY. 2023

podpis ... *MM*

Strona:

**Zakład Gospodarki Komunalnej
w Tryńcu Sp. z o. o.
37-204 Tryńcza 118**

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.),
- art. 4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.),
- § 3 i § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapoznaniu się z wynikami laboratoryjnych badań próbki wody pobranej w dniu 16.12.2022 r. *w ramach monitoringu jakości wody dotyczącego parametrów grupy A i wybranego parametru grupy B z wodociągu „Tryńcza”* (punkt zgodności – *Szkoła Podstawowa - Gorzyce 284*) i w oparciu o sprawozdanie z pobierania i badań nr: SB/158487/12/2022 z dnia 20.12.2022 r.

stwierdza

przydatność wody do spożycia z wodociągu „Tryńcza” w miejscowości Gorzyce w zakresie ww. parametrów.

Uzasadnienie

W dniu 16.12.2022 r. w ramach wewnętrznej kontroli nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu „Tryńcza”, ze stałego punktu monitoringowego (punkt zgodności) – „Szkoła Podstawowa - Gorzyce 284”, pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu jakości wody dotyczącego parametrów grupy A i wybranego parametru grupy B tj. liczba enterokoków kałowych, prowadzonego przez producenta wody. Próbka wody została pobrana w „punkcie zgodności” tj. zawór czerpalny w toalecie dla personelu na parterze w starej części ww. szkoły. Zbadana próbka wody w oznaczonym zakresie odpowiada wymogom organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Potwierdza to sprawozdanie z pobierania i badań nr: SB/158487/12/2022 z dnia 20.12.2022 r. (data wpływu 09.01.2023 r.).

Wobec powyższego na podstawie wyżej przytoczonych przepisów prawa orzeczono jak w sentencji.

Niniejszą decyzję wydaje się celem informacji o jakości wody dla konsumentów.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji (art. 127 i art. 129 KPA).

Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania (art. 127a § 1 KPA). Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA) i podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Przeworsku
mgr inż. Ryszard Trelka

Otrzymują:

1. Strona: Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o. o., 37-204 Tryńcza 118
2. A/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127